## 公募型プロポーザル

## 技術提案書に関する質問回答書

業務名:砂川市義務教育学校建設基本設計•実施設計委託業務

番号	質問事項	回 答
1	砂川市義務教育学校基本構想「Ⅱ-2	貴見のとおりです。
	学校規模」の中で校舎の上限面積が示	
	されており、中学校用の武道場450㎡	
	の表記がございます。砂川中学校既存	
	校舎図面には、武道場はございません	
	が、今回計画を行う義務教育学校には	
	450㎡程度の格技場を計画する方針と	
	考えてよろしいでしょうか。	
	義務教育学校には、学童保育を整備す	学童保育施設については基本設計の中
2	る方針でしょうか。また、整備する場	で協議・検討しますが、整備する場合
	合に想定している児童数をご教示願	には120名程度の児童数を想定していま
	います。	す。
3	職員駐車場、来客駐車場、地域開放用	職員用駐車場は、70台程度を想定してい
	の駐車場等、駐車場の必要台数があり	ます。来客用駐車場及び地域開放用駐車
	ましたらご教示願います。	場の台数は未算出です。
4	駐輪場の必要台数がありましたらご	台数は未算出です。
	教示願います。	
5	既存砂川中学校の1年間の水、電気、	砂川市のホームページより、追加資料と
	ガス、油の使用量をご教示いただけま	して開示します。
	すでしょうか。	
6	プロポーザル実施要領 P 5、下から4	砂川市のホームページより、追加資料と
	行目に記載の「別表」をご教示いただ	して開示します。
	けますでしょうか。	
7	敷地求積図を提供いただくことは可	敷地求積図はありませんので、配置図の
	能でしょうか。(配置図の境界線記載	寸法を正とします。
	寸法と図面の境界線長さに齟齬があ	
	るため)	

	基本構想9ページの2学校規模【文部	貴見のとおりです。
8		貝兄のこわりです。
	科学省基準による校舎等の必要面積	
	(上限面積)】に武道場の記載があり	
	ますが、武道場の整備は必要と考えて	
	よろしいでしょうか。	
	基本構想14ページの3施設整備(6)	
	屋内運動施設の中にサブアリーナと	
	ありますが、武道場とサブアリーナは	
	夫々整備が必要と考えてよろしいで	
	しょうか。	
	統合予定の既存小学校、既存中学校、	砂川市のホームページより、追加資料と
9	各校の時間割をご提示いただけない	して開示します。
	でしょうか。。	
1 0	敷地内のグラウンド整備は基本構想	貴見のとおりです。
	16ページのⅡ義務教育学校の整備方	
	針9建設にかかるスケジュール内の	
	外構工事期間中に実施すると考えて	
	よろしいでしょうか。	
	既存砂川中学校のグラウンドの雨水	貴見のとおりです。
1 1	排水能力について、既存グラウンドを	
	活用する場合、暗渠等の雨水排水設備	
	工事が必要と考えてよろしいでしょ	
	うか。	
1 2	様式集様式10に①取組姿勢業務の実	貴見のとおりです。
	施方針等…2枚以内、②各テーマにつ	
	いての提案…1テーマにつき1枚と	
	記載がありますが、技術提案書作成要	
	領にある提案事項アについて2枚、提	
	案事項イ特定テーマ1~3について	
	   各1枚と考えてよろしいでしょうか。	
L		