# 平成26年度　最終処分場維持管理状況

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 砂川市長　善　岡　雅　文 | | | | |
| 施設名 | 砂川市ごみ処理場 | | | | |
| 施設所在地 | 砂川市焼山432番地2 | | | | |
| 許可(届出)年月日 | 平成5年5月20日 | 許可番号 | 衛施第191-1号 | 技術管理者名 | 亀谷　尚弘 |
| 埋立地面積 | 28,000㎡ | 埋立容量 | 258,000㎡ | しゃ水工 | 有孔管（浪付加工管） |
| 浸出水処理施設規模 | 140㎥/日（平均） | 浸出水処理方式 | 回転円板＋凝集沈殿＋滅菌処理 | | |
| 埋立対象廃棄物 | 家庭系及び事業系一般廃棄物 | | | | |

○　埋立状況

| | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接埋立ごみ量（t） | | 3.4 | 12.7 | 51.5 | 63.4 | 43.4 | 41.6 | 0.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 241.3 |
| | 収集ごみ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 直搬ごみ（一廃） | 3.4 | 12.7 | 51.5 | 63.4 | 43.4 | 41.6 | 0.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 241.3 |
| | 直搬ごみ（産廃） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 焼却残渣（t） | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 中間処理残渣（t） | | 30.6 | 35.8 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 26.3 | 18.2 | 21.6 | 19.0 | 225.3 |
| 埋立ごみ量（ｔ） | | 34.0 | 48.5 | 84.9 | 63.4 | 43.4 | 41.6 | 0.9 | 44.1 | 26.3 | 18.2 | 42.3 | 19.0 | 466.6 |
| 埋立ごみ量（m3） | | 56.4 | 80.5 | 140.9 | 105.2 | 72.0 | 69.1 | 1.5 | 73.2 | 43.7 | 30.2 | 70.2 | 31.5 | 774.6 |
| 覆土量（m3） | | 8.0 | 11.4 | 19.9 | 14.8 | 10.2 | 9.7 | 0.2 | 10.3 | 6.2 | 4.3 | 9.9 | 4.4 | 109.2 |
| 埋立容量（m3） | | 64.4 | 91.9 | 160.8 | 120.1 | 82.2 | 78.8 | 1.7 | 83.5 | 49.8 | 34.5 | 80.1 | 36.0 | 883.8 |

※　前年度末の埋立残余容量　　86,373m3

○　地下水、放流水等の状況

| | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸出水 | pH | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | |
| | BOD又はCOD(mg/L) | 14.0 | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 26.0 | 28.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 28.0 |
| | SS(mg/L) | 51.0 | 51.0 | 56.0 | 55.0 | 48.0 | 55.0 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 |
| | 窒素含有量(mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 放流水 | pH | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | |
| | BOD又はCOD(mg/L) | 8.1 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 11.0 |
| | SS(mg/L) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 23.0 | 34.0 | 35.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 35.0 |
| 地下水 | 電気伝導率(上流) | | 13.0 | 11.0 | | | | | 8.6 | | | | | |
| | 電気伝導率(下流) | | 64.0 | 64.0 | | | | | 65.0 | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(上流) | | 7.4 | 7.2 | | | | | 6.5 | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(下流) | | 12.0 | 12.0 | | | | | 13.0 | | | | | |

○　その他施設の状況

| | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪臭の発散状況 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | |
| 害虫等の発生状況 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | |
| 覆土の状況 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | |
| ごみの飛散、流出 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | (適)・否 | |
| 浸出水の内部貯留 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | |
| 法面、擁壁等の崩壊 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | (無)・有 | |